

Адрес места осуществления деятельности:

188480, Ленинградская область,
г. Кингисепп, ул. Воровского, д. 20
8 (81375) 2-33-28, kingisepp@cge47.ru
ИНН 7811153258 КПП 470743001
ОКПО 04569783 ОГРН 1057803924661
Уникальный номер записи в реестре
аккредитованных лиц:
РОСС RU.0001.510704
Дата внесения в реестр: 01.10.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ

Д. А. Рази

м.п.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 667- К от 23.02.2022г.

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая – централизованное водоснабжение:
ХВС

Пробы (образцы) направлены:

ООО «Эко Сервис»
ИНН 4705050914
188410, Ленинградская обл., г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35А, пом.10.
Договор № 1583/160/В от 02.12.2019

Дата и время отбора пробы (образца): 22.02.2022г. 09ч.50мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 22.02.2022г. 10ч.40мин.

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

ООО «Эко Сервис»
ИНН 4705050914
188410, Ленинградская обл., г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35А, пом. 10,

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Ленинградская обл., Волосовский район, д. Кирово, д.28, водопроводная колонка

Код пробы (образца):

667-К/162

Акт отбора:

от 22.02.2022г.

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»
ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». (Раздел III)

Условия транспортировки:

Автотранспорт, изотермический контейнер с охлаждающими элементами (t +2...+8 град.С)

Дополнительные сведения:

ФИО и должность отобравшего пробу: пробоотборщик – Ефимова Н.Д.
Условия проведения испытаний: температура воздуха в помещении +20 -+24 °С, относительная влажность воздуха в помещении 30 - 80%, напряжение в сети 220 (± 10) В, частота переменного тока 50 (± 1) Гц, атм. давление 90 (± 15) кПа
Дата и время начала исследований: 22.02.2022 11ч.00мин.
Дата и время окончания исследований: 23.02.2022 10ч. 00мин.

Средства измерений, сведения о государственной поверке

Указания не требуются

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Специалист отделения приёма, отбора, кодировки проб Стедьмаченко Стедьмаченко Ю.Н.

1.Результаты исследований распространяются на представленную пробу

2.Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра

Общее количество страниц 2

Ф-Е 00-120/ред.1/09.01.2020

Общее количество страниц 2

к протоколу № 667-К от 23.02.2122.

Протокол составлен в экземплярах

Код образца пробы:

667-К/162

Бактериологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследования
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Не нормируется	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
3	Общее микробное число	Менее 0,5	< 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1
Ответственное лицо за проведение исследования Врач-бактериолог - Семёнова Лариса Сергеевна				Подпись 	

Конец протокола

Адрес места осуществления деятельности:
188480, Ленинградская область,
г. Кингисепп, ул. Воровского, д. 20
8 (81375) 2-33-28, kingisepp@cge47.ru
ИНН 7811153258 КПП 470743001
ОКПО 04569783 ОГРН 1057803924661
Уникальный номер записи в реестре
аккредитованных лиц:
РОСС RU.0001.510704
Дата внесения в реестр: 01.10.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ

Д. А. Рази

м.п.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 631- К от 22.02.2022г.

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая – централизованное водоснабжение:
ХВС

Пробы (образцы) направлены:

ООО «Эко Сервис»
ИНН 4705050914
188410, Ленинградская обл., г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35А, пом.10.
Договор № 1583/160/В от 02.12.2019

Дата и время отбора пробы (образца): 21.02.2022г. 10ч.20мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 21.02.2022г. 11ч.00мин.

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

ООО «Эко Сервис»
ИНН 4705050914
188410, Ленинградская обл., г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35А, пом. 10,

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Ленинградская обл., Волосовский район, д. Коростовицы, д. 51а, в/пр кран

Код пробы (образца): 631-К/160 631-К/160

Акт отбора: от 21.02.2022г.

НД на методику отбора:

ГОСТ 3 1861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»
ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов! среды обитания». (Раздел III)

Условия транспортировки:

Автотранспорт, изотермический контейнер с охлаждающими элементами (I +2...+8 град.С)

Дополнительные сведения:

ФИО и должность отобравшего пробу: пробоотборщик - Ефимова Г.Д.
Условия проведения испытаний: температура воздуха в помещении +20 -+24 С, относительная влажность воздуха в помещении 30 - 80%, напряжение в сети 220 (± 10) В, частота переменного тока 50 (± 1) Гц, атм. давление 90 (± 15) кПа

Дата и время начала исследований: 21.02.2022 11ч.30мин.

Дата и время окончания исследований: 22.02.2022 10ч. 00мин.

Средства измерений, сведения о государственной поверке

Указания не требуются

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Специалист отделения приёма, отбора, кодировки проб Стедьмаченко Ю.Н. Стедьмаченко Ю.Н.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра

Общее количество страниц 2

Ф-Е 00-120/ред.1/09.01.2020

Общее количество страниц 2

к протоколу № 631-К от 22.02.2122.

Протокол составлен в экземплярах

Код образца пробы:

631-К/160

Бактериологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследования
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Не нормируется	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
3	Общее микробное число	Менее 0,5	< 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1
Ответственное лицо за проведение исследования Врач-бактериолог - Семёнова Лариса Сергеевна				Подпись 	

Конец протокола

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области»
Юридический адрес: 192029, г. Санкт-Петербург, ул. Ольминского, д. 27
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском и Ломоносовском районах»
Аккредитованный Испытательный Лабораторный Центр (ИЛЦ)
Адрес: 188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Воровского, д. 20

Адрес места осуществления деятельности:
188480, Ленинградская область,
г. Кингисепп, ул. Воровского, д. 20
8 (81375) 2-33-28, kingisepp@cge47.ru
ИНН 7811153258 КПП 470743001
ОКПО 04569783 ОГРН 1057803924661
Уникальный номер записи в реестре
аккредитованных лиц:
РОСС RU.0001.510704
Дата внесения в реестр: 01.10.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ

Д. А. Рази

М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 666- К от 23.02.2022г.

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая – централизованное водоснабжение:
ХВС

Пробы (образцы) направлены:

ООО «Эко Сервис»
ИНН 4705050914
188410, Ленинградская обл., г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35А, пом.10.
Договор № 1583/160/В от 02.12.2019

Дата и время отбора пробы (образца): 22.02.2022г. 09ч.10мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 22.02.2022г. 10ч.40мин.

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

ООО «Эко Сервис»
ИНН 4705050914
188410, Ленинградская обл., г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35А, пом. 10,

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Ленинградская обл., Волосовский район, д. Карстолово, арт/скв №496

Код пробы (образца):

666-К/161

Акт отбора:

от 22.02.2022г.

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»
ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». (Раздел III)

Условия транспортировки:

Автотранспорт, изотермический контейнер с охлаждающими элементами (t +2...+8 град.С)

Дополнительные сведения:

ФИО и должность отобравшего пробу: пробоотборщик – Ефимова Н.Д.
Условия проведения испытаний: температура воздуха в помещении +20 -+24 °С, относительная влажность воздуха в помещении 30 - 80%, напряжение в сети 220 (± 10) В, частота переменного тока 50 (± 1) Гц, атм. давление 90 (± 15) кПа
Дата и время начала исследований: 22.02.2022 11ч.00мин.
Дата и время окончания исследований: 23.02.2022 10ч. 00мин.

Средства измерений, сведения о государственной поверке

Указания не требуются

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Специалист отделения приёма, отбора, кодировки проб Степаченко Ю.Н. Степаченко Ю.Н.

- 1.Результаты исследований распространяются на представленную пробу
- 2.Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра

Общее количество страниц 2

Ф-Е 00-120/ред.1/09.01.2020


Общее количество страниц 2

к протоколу № 666-К от 23.02.2122.

Протокол составлен в экземплярах

Код образца пробы:

666-К/161

Бактериологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследования
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Не нормируется	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
3	Общее микробное число	Менее 0,5	< 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1
Ответственное лицо за проведение исследования Врач-бактериолог - Семёнова Лариса Сергеевна				Подпись 	

Конец протокола

Адрес места осуществления деятельности:

188480, Ленинградская область,
г. Кингисепп, ул. Воровского, д. 20
8 (81375) 2-33-28, kingisepp@cge47.ru
ИНН 7811153258 КПП 470743001
ОКПО 04569783 ОГРН 1057803924661
Уникальный номер записи в реестре
аккредитованных лиц:
РОСС RU.0001.510704
Дата внесения в реестр: 01.10.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 683- К от 25.02.2022г.

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая – централизованное водоснабжение:
ХВС

Пробы (образцы) направлены:

ООО «Эко Сервис»
ИНН 4705050914
188410, Ленинградская обл., г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35А, пом.10.
Договор № 1583/160/В от 02.12.2019

Дата и время отбора пробы (образца): 24.02.2022г. 10ч.10мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 24.02.2022г. 10ч.50мин.

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

ООО «Эко Сервис»
ИНН 4705050914
188410, Ленинградская обл., г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35А, пом. 10.

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Ленинградская обл., Волосовский район, д. Карстолово, арт/скв № 496, в/пр кран д/отбора проб

Код пробы (образца):

683-К/165

Акт отбора:

от 24.02.2022г.

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»
ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». (Раздел III)

Условия транспортировки:

Автотранспорт, изотермический контейнер с охлаждающими элементами (t +2...+8 град.С)

Дополнительные сведения:

ФИО и должность отобравшего пробу: пробоотборщик – Ефимова Н.Д.

Условия проведения испытаний: температура воздуха в помещении +20 -+24 °С, относительная влажность воздуха в помещении 30 - 80%, напряжение в сети 220 (± 10) В, частота переменного тока 50 (± 1) Гц, атм. давление 90 (± 15) кПа

Дата и время начала исследований: 24.02.2022 11ч.00мин.

Дата и время окончания исследований: 25.02.2022 10ч. 00мин.

Средства измерений, сведения о государственной поверке

Указания не требуются

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Специалист отделения приёма, отбора, кодировки проб Стедьмаченко Стедьмаченко Ю.Н.

1.Результаты исследований распространяются на представленную пробу

2.Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра

Общее количество страниц 2

Ф-Е 00-120/ред.1/09.01.2020

Общее количество страниц 2

к протоколу № 683-К от 25.02.2122.

Протокол составлен в экземплярах

Код образца пробы:

683-К/165

Бактериологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследования
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Не нормируется	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
3	Общее микробное число	Менее 0,5	< 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1
Ответственное лицо за проведение исследования Врач-бактериолог - Семёнова Лариса Сергеевна				Подпись 	

Конец протокола

Адрес места осуществления деятельности:
188480, Ленинградская область,
г. Кингисепп, ул. Воровского, д. 20
8 (81375) 2-33-28, kingisepp@cge47.ru
ИНН 7811153258 КПП 470743001
ОКПО 04569783 ОГРН 1057803924661
Уникальный номер записи в реестре
аккредитованных лиц:
РОСС RU.0001.510704
Дата внесения в реестр: 01.10.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 1304 - К от 24.03.2022г.

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая – централизованное водоснабжение:
ХВС

Пробы (образцы) направлены:

ООО «Эко Сервис»
ИНН 4705050914
188410, Ленинградская обл., г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35А, пом.10.
Договор № 1583/160/В от 02.12.2019

Дата и время отбора пробы (образца): 22.03.2022г. 10ч.30мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 22.03.2022г. 11ч.40мин.

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

ООО «Эко Сервис»
ИНН 4705050914
188410, Ленинградская обл., г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35А, пом. 10,

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Ленинградская обл., Волосовский район, д. Канаршино, арт/скв №1400/5

Код пробы (образца):

1304-К/260

Акт отбора:

от 22.03.2022г.

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»
ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»
ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных сетях»

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». (Раздел III)

Условия транспортировки:

Автотранспорт, изотермический контейнер с охлаждающими элементами (t +2...+8 град.С)

Дополнительные сведения:

ФИО и должность отобравшего пробу: пробоотборщик – Ефимова Н.Д.
Условия проведения испытаний: температура воздуха в помещении +20 -+24 °С, относительная влажность воздуха в помещении 30 - 80%, напряжение в сети 220 (± 10) В, частота переменного тока 50 (± 1) Гц, атм. давление 90 (± 15) кПа
Дата и время начала исследований: 22.03.2022 12ч.00мин.
Дата и время окончания исследований: 24.03.2022 10ч. 00мин.

Средства измерений, сведения о государственной поверке

Указания не требуются

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Специалист отделения приёма, отбора, кодировки проб Степаченко Ю.Н. Степаченко Ю.Н.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра

Общее количество страниц 2

Ф-Е 00-120/ред.1/09.01.2020

Общее количество страниц 2

к протоколу № 1304-К от 24.03.2122.

Протокол составлен в экземплярах

Код образца пробы:

1304-К/260

Бактериологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследования
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
2	Род Enterococcus	Не обнаружено	Не допускается	КОЕ в 100 мл	СТБ ISO 7899-2-2018 п.8
3	Общее микробное число	Менее 0,5	Не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1
4	E.coli	Не Обнаружено	Не допускается	КОЕ в 100 мл	ГОСТ 31955.1-2013 п.8.3
Ответственное лицо за проведение исследования Врач-бактериолог - Семёнова Лариса Сергеевна				Подпись 	

Конец протокола

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области»

Юридический адрес: 192029, г. Санкт-Петербург, ул. Ольминского, д. 27

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском и Ломоносовском районах»

Аккредитованный Испытательный Лабораторный Центр (ИЛЦ)

Адрес: 188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Воровского, д. 20

Адрес места осуществления деятельности:

188480, Ленинградская область,

г. Кингисепп, ул. Воровского, д. 20

8 (81375) 2-33-28, kingisepp@cge47.ru

ИНН 7811153258 КПП 470743001

ОКПО 04569783 ОГРН 1057803924661

Уникальный номер записи в реестре

аккредитованных лиц:

РОСС RU.0001.510704

Дата внесения в реестр: 01.10.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 1431 - К от 30.03.2022г.

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая – централизованное водоснабжение:

ХВС

Пробы (образцы) направлены:

ООО «Эко Сервис»

ИНН 4705050914

188410, Ленинградская обл., г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35А, пом.10.

Договор № 1583/160/В от 02.12.2019

Дата и время отбора пробы (образца):

28.03.2022г. 10ч.00мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

28.03.2022г. 11ч.20мин.

Цель отбора:

Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

ООО «Эко Сервис»

ИНН 4705050914

188410, Ленинградская обл., г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35А, пом. 10.

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Ленинградская обл., В-юсонекий район, д. Зябицы, арт/скв б/н.

Код пробы (образца):

1431-К/278

Акт отбора:

от 28.03.2022г.

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»

ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных сетях»

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». (Раздел III)

Условия транспортировки:

Автотранспорт, изотермический контейнер с охлаждающими элементами (t +2...+8 град.С)

Дополнительные сведения:

ФИО и должность отобравшего пробу: пробоотборщик – Ефимова Н.Д.

Условия проведения испытаний: температура воздуха в помещении +20...+24 °С, относительная влажность

воздуха в помещении 30 - 80%, напряжение в сети 220 (± 10) В, частота переменного тока 50 (± 1) Гц,

атм. давление 90 (± 15) кПа

Дата и время начала исследований: 28.03.2022 11ч.50мин.

Дата и время окончания исследований: 30.03.2022 10ч. 00мин.

Средства измерений, сведения о государственной поверке

Указания не требуется.

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Специалист отделения приема, отбора, кодировки проб Стедьмаченко Стедьмаченко Ю.Н.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу

2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра

Общее количество страниц 2

Ф-Е 00-120/ред.1/09.01.2020

Общее количество страниц 2

к протоколу № 1431-К от 30.03.2122.

Протокол составлен в экземплярах

Код образца пробы:

1431-К/278

Бактериологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследования
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
2	Род Enterococcus	Не обнаружено	Не допускается	КОЕ в 100 мл	СТБ ISO 7899-2-2018 п.8
3	Общее микробное число	Менее 0,5	Не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1
4	E.coli	Не Обнаружено	Не допускается	КОЕ в 100 мл	ГОСТ 31955.1-2013 п.8.3
Ответственное лицо за проведение исследования Врач-бактериолог - Семёнова Лариса Сергеевна				Подпись 	

Конец протокола

Адрес места осуществления деятельности:

188480, Ленинградская область,
г. Кингисепп, ул. Воровского, д. 20
8 (81375) 2-33-28, kingisepp@cge47.ru
ИНН 7811153258 КПП 470743001
ОКПО 04569783 ОГРН 1057803924661
Уникальный номер записи в реестре
аккредитованных лиц:
РОСС RU.0001.510704
Дата внесения в реестр: 01.10.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 1330 - К от 25.03.2022г.

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая – централизованное водоснабжение:
ХВС

Пробы (образцы) направлены:

ООО «Эко Сервис»
ИНН 4705050914
188410, Ленинградская обл., г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35А, пом.10.
Договор № 1583/160/В от 02.12.2019

Дата и время отбора пробы (образца): 23.03.2022г. 10ч.30мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 23.03.2022г. 11ч.30мин.

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

ООО «Эко Сервис»
ИНН 4705050914
188410, Ленинградская обл., г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35А, пом. 10,

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Ленинградская обл., Волосовский район, д. Ильеши, арт/скв, б/н

Код пробы (образца):

1330-К/263

Акт отбора:

от 23.03.2022г.

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»
ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»
ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных сетях»

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». (Раздел III)

Условия транспортировки:

Автотранспорт, изотермический контейнер с охлаждающими элементами (t +2...+8 град.С)

Дополнительные сведения:

ФИО и должность отобравшего пробу: пробоотборщик – Ефимова Н.Д.

Условия проведения испытаний: температура воздуха в помещении +20 -+24 °С, относительная влажность воздуха в помещении 30 - 80%, напряжение в сети 220 (± 10) В, частота переменного тока 50 (± 1) Гц, атм. давление 90 (± 15) кПа

Дата и время начала исследований: 23.03.2022 12ч.00мин.

Дата и время окончания исследований: 25.03.2022 10ч. 00мин.

Средства измерений, сведения о государственной поверке

Указания не требуются

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Специалист отделения приёма, отбора, кодировки проб Стедьмаченко Стедьмаченко Ю.Н.

1.Результаты исследований распространяются на представленную пробу

2.Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра

Общее количество страниц 2

Ф-Е 00-120/ред.1/09.01.2020

Общее количество страниц 2

к протоколу № 1330-К от 25.03.2122.

Протокол составлен в экземплярах

Код образца пробы:

1330-К/263

Бактериологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследования
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
2	Род Enterococcus	Не обнаружено	Не допускается	КОЕ в 100 мл	СТБ ISO 7899-2-2018 п.8
3	Общее микробное число	Менее 0,5	Не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1
4	E.coli	Не Обнаружено	Не допускается	КОЕ в 100 мл	ГОСТ 31955.1-2013 п.8.3
Ответственное лицо за проведение исследования Врач-бактериолог - Семёнова Лариса Сергеевна				Подпись 	

Конец протокола

Адрес места осуществления деятельности:
188480, Ленинградская область,
г. Кингисепп, ул. Воровского, д. 20
8 (81375) 2-33-28, kingisepp@cge47.ru
ИНН 7811153258 КПП 470743001
ОКПО 04569783 ОГРН 1057803924661
Уникальный номер записи в реестре
аккредитованных лиц:
РОСС RU.0001.510704
Дата внесения в реестр: 01.10.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 1430 - К от 30.03.2022г.

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая – централизованное водоснабжение:
ХВС

Пробы (образцы) направлены:

ООО «Эко Сервис»
ИНН 4705050914
188410, Ленинградская обл., г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35А, пом.10.
Договор № 1583/160/В от 02.12.2019

Дата и время отбора пробы (образца): 28.03.2022г. 09ч.10мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 28.03.2022г. 11ч.20мин.

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

ООО «Эко Сервис»
ИНН 4705050914
188410, Ленинградская обл., г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35А, пом. 10.

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Ленинградская обл., Волосовский район, д. Ильешы, арт/скв, б/н

Код пробы (образца):

1430-К/277

Акт отбора:

от 28.03.2022г.

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»
ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»
ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных сетях»

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». (Раздел III)

Условия транспортировки:

Автотранспорт, изотермический контейнер с охлаждающими элементами (t +2...+8 град.С)

Дополнительные сведения:

ФИО и должность отобравшего пробу: пробоотборщик – Ефимова Н.Д.
Условия проведения испытаний: температура воздуха в помещении +20 -+24 °С, относительная влажность воздуха в помещении 30 - 80%, напряжение в сети 220 (± 10) В, частота переменного тока 50 (± 1) Гц, атм. давление 90 (± 15) кПа
Дата и время начала исследований: 28.03.2022 11ч.50мин.
Дата и время окончания исследований: 30.03.2022 10ч. 00мин.

Средства измерений, сведения о государственной поверке

Указания не требуются

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Специалист отделения приёма, отбора, кодировки проб Степьяченко Степьяченко Ю.Н.

1.Результаты исследований распространяются на представленную пробу
2.Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра

Общее количество страниц 2

Ф-Е 00-120/ред.1/09.01.2020

Протокол составлен в экземплярах

Код образца пробы:

1430-К/277

Бактериологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследования
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
2	Род Enterococcus	Не обнаружено	Не допускается	КОЕ в 100 мл	СТБ ISO 7899-2-2018 п.8
3	Общее микробное число	Менее 0,5	Не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1
4	E.coli	Не Обнаружено	Не допускается	КОЕ в 100 мл	ГОСТ 31955.1-2013 п.8.3
Ответственное лицо за проведение исследования Врач-бактериолог - Семёнова Нариса Сергеевна				Подпись 	

Конец протокола

Адрес места осуществления деятельности:
188480, Ленинградская область,
г. Кингисепп, ул. Воровского, д. 20
8 (81375) 2-33-28, kingisepp@cge47.ru
ИНН 7811153258 КПП 470743001
ОКПО 04569783 ОГРН 1057803924661
Уникальный номер записи в реестре
аккредитованных лиц:
РОСС RU.0001.510704
Дата внесения в реестр: 01.10.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 1493 - К от 01.04.2022г.

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая – централизованное водоснабжение:
ХВС

Пробы (образцы) направлены:

ООО «Эко Сервис»
ИНН 4705050914
188410, Ленинградская обл., г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35А, пом. 10.
Договор № 1583-160/В от 02.12.2019

Дата и время отбора пробы (образца): 30.03.2022г. 10ч.30мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 30.03.2022г. 11ч.30мин.

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

ООО «Эко Сервис»
ИНН 4705050914
188410, Ленинградская обл., г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35А, пом. 10.

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Ленинградская область, Волосовский район, д. Горье арт/скв №1251, в/кр

Код пробы (образца):

1493-К/284

Акт отбора:

от 30.03.2022г.

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»
ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»
ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных сетях»

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторы среды обитания». (Раздел III)

Условия транспортировки:

Автотранспорт, изотермический контейнер с охлаждающими элементами (t +2...+8 град.С)

Дополнительные сведения:

ФИО и должность отобравшего пробу: пробоотборщик – Ефимова Н.Д.
Условия проведения испытаний: температура воздуха в помещении +20...+24 °С, относительная влажность воздуха в помещении 30 - 80%, напряжение в сети 220 (± 10) В, частота переменного тока 50 (± 1) Гц, атм. давление 90 (± 15) кПа
Дата и время начала исследований: 30.03.2022 11ч.50мин.
Дата и время окончания исследований: 01.04.2022 10ч. 00мин.

Средства измерений, сведений о государственной поверке

Указания не требуется

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Специалист отделения пробы, отбора, кодировки проб Стедьмаченко Стедьмаченко Ю.Н.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра

Общее количество листов 2

Ф-Е 00-120/ред. 1 от 01.2020

Общее количество страниц 2

к протоколу № 1493-К от 01.04.2122.

Протокол составлен в экземплярах

Код образца пробы:

1493-К/284

Бактериологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследования
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
2	Род Enterococcus	Не обнаружено	Не допускается	КОЕ в 100 мл	СТБ ISO 7899-2-2018 п.8
3	Общее микробное число	Менее 0,5	Не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1
4	E.coli	Не Обнаружено	Не допускается	КОЕ в 100 мл	ГОСТ 31955.1-2013 п.8.3
Ответственное лицо за проведение исследования Врач-бактериолог - Семёнова Лариса Сергеевна				Подпись 	

Конец протокола

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77. Телефон: (812) 570-38-11

Адрес электронной почты: centr@78cge.ru ОГРН 1057810163652, ИНН 7816363890

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»

в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском и Ломоносовском районах (Филиал № 11)

Адрес: 188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Воровского, д. 20

Испытательный лабораторный центр

Уникальный номер записи в реестре

аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510704

ИНН 7816363890 ОГРН 1057810163652

Адреса мест осуществления деятельности:

188480, Ленинградская область, г. Кингисепп,

ул. Воровского, д. 20

(81375) 2-33-28, fkvsl@78cge.ru

198412, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов,

ул. Александровская, д. 23, литер А.

8 (812) 423-49-48, fkvsl@78cge.ru

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ

Д. А. Рази

М.П.

31.08.2022

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 4327 –К от 31.08.2022

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая

ХВС

Наименование заказчика, юридический адрес, фактический адрес, контактная информация

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914

188410, Россия Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35А, пом. 10

Договор № 1583/160/В от 02.12.2019г.

Дата и время отбора пробы (образца):

29.08.2022 11 ч 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

29.08.2022 11 ч.30 мин.

Цель отбора:

производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914

188410, Россия Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35А, пом. 10

Объект, где производился отбор пробы (образца):

ООО «ЭкоСервис»

Ленинградская область, Волосовский район, д. Горье, арт/скв №1251 в/кр

питьевая вода централизованного водоснабжения- водопроводный кран арт/скв без номера

Код пробы (образца):

4327.2-К/628

Акт отбора:

от 29.08.2022.

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»

ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных сетях»

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III

Условия транспортировки:

Автотранспорт, изотермический контейнер с охлаждающими элементами (t +2...+8 град.С)

Дополнительные сведения:

ФИО и должность отобравшего пробу: пробоотборщик – Ефимова Н.Д.

Условия проведения испытаний: температура воздуха в помещении +20(±5) °С, относительная влажность воздуха в помещении 30-80%, напряжение в сети 220 (±10) В, частота переменного тока 50(±1) Гц, атмосферное давление 90 (±15) кПа.

Дата и время начала исследования:

29.08.2022 12ч 00 мин

Дата и время окончания исследования:

31.08.2022 10ч 00 мин

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

Указания не требуются

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Специалист отделения приемки, отбора, кодировки проб _____ Стельмаченко Ю.Н.

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра
4. Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ "КРИСТА"
5. Протокол составлен в 2х экземплярах

Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

Общее количество страниц 2

Страница 1 из 2

Адрес места осуществления деятельности: 188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Воровского, д.20
к протоколу № 4327-К/ от 31.08.2022г

Общее количество страниц 2 из 2
Протокол составлен в ___2___ х ___экземплярах

Код образца (пробы): 4327.2-К/628

Бактериологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОКБ	Не обнаружено	-	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
2	Энтерококки	Не обнаружено	-	КОЕ в 100 мл	СТБ ISO 7899-2-2018 п.8
3	Общее микробное число	Менее 0,5	-	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1
4	E.coli	Не обнаружено	-	КОЕ в 100 мл	ГОСТ 31955.1-2013 п.8.3
Уполномоченный специалист:					
врач-бактериолог			Семёнова Л.С.  подпись		

Конец протокола

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра
4. Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ "КРИСТА"
5. Протокол составлен в 2х экземплярах
Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

Общее количество страниц 2
Страница 2 из 2